INGENIERIA	LABORATORIO	10/06/2026 FECHA
	ANEXO TABLAS – VALOR SOPORTE N° 26153 - C	**A** REVISIÓN

Molde Nº	Peso suelo + Molde	Peso molde	Peso suelo humedo	Volumen molde	Densidad humeda	% de humedad	Densidad seca	Altura probeta en mm	Lecturas M.M.				% Hincham.	Humedad Final Peso embebido
									1er.Dia	2do. Dia	3er. Dia	4to.Dia		
1	11150	6134	5016	2124	2.362	7.2	2.203	111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	9.811169
3	11134	6208	4926	2126	2.317	7.2	2.161	111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	10.711173
5	11076	6256	4820	2126	2.267	7.2	2.115	111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	11.811137

Penetracion mn.		0.635	1.27	1.905	2.54	5.08	7.62	10.16	12.7	Valor Soporte	V.S Corr.
Standard KG./ cm2					70	105	133	161	183		
Nº de golpes 56	Lectura dial	12	40	74	106	265	398	0	0	151.6	Sin corr.
	Carga Total	139.4	464.8	859.9	1231.7	3079.3	4624.8	0.0	0.0		
	Carga tot.1935 cm2	7.2	24.0	44.4	63.7	159.1	239.0	0.0	0.0		
	Lectura correguida										
	% Standard				90.9	151.6	179.7	0.0	0.0		
Nº de golpes 25	Lectura dial	12	35	65	98	220	288	0	0	125.8	Sin corr.
	Carga Total	139.4	406.7	755.3	1138.8	2556.4	3346.6	0.0	0.0		
	Carga tot.1935 cm2	7.2	21.0	39.0	58.9	132.1	172.9	0.0	0.0		
	Lectura correguida										
	% Standard				84.1	125.8	130.0	0.0	0.0		
Nº de golpes 12	Lectura dial	9	29	53	78	165	266	0	0	94.4	Sin corr.
	Carga Total	104.6	337.0	615.9	906.4	1917.3	3090.9	0.0	0.0		
	Carga tot.1935 cm2	5.4	17.4	31.8	46.8	99.1	159.7	0.0	0.0		
	Lectura correguida										
	% Standard				66.9	94.4	120.1	0.0	0.0		

mail: info@ingenieria-lc.com Cel.: 2942-691352
Dirección: Jujuy 874, Neuquén

GONZALO PARRA
Jefe de Laboratorio

CORONEL LAUTARO
INGENIERO CIVIL